

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий  
МБОУ «Детский сад №31»  
\_\_\_\_\_ Аркатова Н.М.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по устранению нарушений, выявленных в результате проверки органов надзора в МБОУ «Детский сад № 31»

№ п/п	Содержание нарушения	Мероприятия по устранению нарушения	Наличие счета, сметы, дефектной ведомости, стоимость затрат	Срок исполнения, дата и № предписания	Выделены средства (сумма, год)	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
35\1\1	- на ограждениях наружной лестницы центрального входа отсутствуют двухсторонние поручни;	1.Запрос коммерческих предложений на ремонт лестничных ограждений. (выполнено) 2.Ходатайство в У О на выделение денежных средств, (выполнено) 3Планирование бюджета на 2022 год с учетом затрат на выполнение предписания. Май 2021 г.	Коммерческое предложение 137500,00	01.05. 2022. №35/1 /1/7 от	137500,00 2022г.	Печенцева Е.В. Зам по АХР	выполнено
	- ширина пролетов между вертикальными элементами ограждения наружной лестницы центрального входа более 0,1 метра;						
35/1/3	- высота ограждения лестниц эвакуационных выходов из групп первого этажа менее 1,2 м.;						
35/1/4	- на ограждениях лестниц эвакуационных выходов из групп первого этажа менее 1,2 м.отсутствуют двухсторонние поручни на высоте 0,9 и 0,5 м.;						
35/1/5	- ширина пролетов между вертикальными элементами ограждения лестниц эвакуационных выходов из групп первого этажа более 0,1 метра						
	- в ограждении лестниц эвакуационных выходов						

35/1/6	из групп первого этажа допускаются горизонтальные членения.	(выполнено) 4 .Выделение денежных средств					
35/1/7	- на центральном лестничном марше не предусмотрены промежуточные поручни с ограждением.	5.Заключение контракта. 6.Выполнение работ: февраль-май <b>2022</b> г.					

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий  
МБОУ «Детский сад №31»  
Аркатова Н.М.Ф.И.О

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по устранению нарушений, выявленных в результате проверки органов надзора  
в МБОУ «Детский сад № 31»**

№ п/п	Содержание нарушения	Мероприятия по устранению нарушений	Наличие счета, сметы, дефектной ведомости, стоимость затрат	Срок исполнения, дата и № предписания	Выделены средства (сумма, год)	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
158 /1/1	Двери складского помещения, расположенного на втором этаже левого крыла выполнены с низким пределом огнестойкости (деревянные).	1.Взятие счета о стоимости противопожарной двери с установкой (выполнено) 2 ходатайство на начальника У О о выделении денежных средств на 2020 г. (выполнено) 3. ходатайство о переносе срока выполнения предписания (выполнено) 4.покупка и установка двери ( выполнено)	Коммерческое предложение 59090,00 руб.	01.05.2020. № 158/1/1/7 от 23.10.2018г	-	Печенцева Е.В. Зам по АХР	выполнено
158 /1/2	Двери складского помещения, расположенного на втором этаже правого крыла в кабинете логопеда выполнены с низким пределом огнестойкости (деревянные).						
158 /1/3	Лампы аварийного освещения находятся в неисправном состоянии	1.Взятие счета о стоимости замены ламп аварийного освещения 2.ходатайство на начальника У О о выделении денежных средств на 2019г. 3.замена ламп аварийного освещения	Счет 24800,00руб	01.05.2020. № 58/1/1/7 от 23.10.2018г	-	Печенцева Е.В. Зам по АХР	выполнено

158 /1/4	Запоры на дверях эвакуационных выходов и дверях на пути эвакуации не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	1) Взятие счета о стоимости личинок на замки дверей эвакуационных выходов и дверях на пути эвакуации 2 ходатайство на начальника У О о выделении денежных средств на 2019г. 3 покупка и замена замков	Счет 9000,00 руб.			Печенцева Е.В. Зам по АХР	выполнено
158 /1/5	Из подготовительной группы «А», расположенной на 1 этаже правого крыла отсутствует второй эвакуационный выход	запрос предложений на устройство эвакуационного выхода из подготовительной гр. «А», в ценах 2022 г (выполнено) ходатайство на начальника У О о выделении денежных средств на 2022 г. 3 ) ходатайство о переносе срока выполнения предписания (выполнено) 4) устройство эвакуационного выхода	3 коммерческ их предложени я по устройству второго эвакуацион ного выхода	01.05.2020 № 158 /1/1/7 от 23.10.2018 г.	Запланирова ны на 2022 год, продублиро ваны на 2023 г. 228000,00	Печенцева Е.В. Зам по АХР	
158 /1/6	Двери запасного эвакуационного выхода из 1 младшей «А» группы расположенной на первом этаже правого крыла, полностью не открываются, заужая при этом ширину пути эвакуации	1) Взятие счета на приобретение дверей эвакуационных выходов из первой младшей «Б» и младшей А , в ценах 2020 г (выполнено) 2.ходатайство на начальника У О о выделении денежных средств на 2020 г.(выполнено) 3. ходатайство о переносе срока выполнения 4. выделение денежных средств 5.приобретение и установка дверей (выполнено)	Коммерческ ое предложени е 58800,00 руб. .	01.05.2020 № 158		Печенцева Е.В. Зам по АХР	выполнено
158 /1/7	Двери запасного эвакуационного выхода из 1 младшей «Б» группы расположенной на первом этаже правого крыла, полностью не открываются, заужая при этом ширину пути эвакуации						

