

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ачинску и Ачинскому району  
 662155, г. Ачинск, Красноярского края, 4 микрорайон Привокзального района, 15  
 т. 5-03-49, факс 3-89-40 E-mail: [ogps5gpn@mchskrsk.ru](mailto:ogps5gpn@mchskrsk.ru)

### Предписания № 52/1/1

#### по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад обще-  
развивающего вида №31 с приоритетным осуществлением деятельности по

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

физическому направлению развития детей» (Далее – МБДОУ «Детский сад №31»)

индивидуала собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору Михайлова Д.А. от 17.03.2021 №52, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13.00 часов до 15.00 часов 19 марта 2021 года и с 14.00 часов до 15.00 часов 23 марта 2021 года государственным инспектором г. Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору Мымриным Д.В., совместно с ВрИО заведующего МБДОУ «Детский сад №31» Печенцевой Е.В., проведена плановая выездная проверка в отношении МБДОУ «Детский сад №31», юридический адрес: г. Ачинск, микрорайон 4, стр.26 (адрес фактического осуществления деятельности: г. Ачинск, микрорайон 4, стр.26).

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
52/1/1	Из подготовительной группы «А», расположенной на первом этаже правого крыла отсутствует второй эвакуационный выход	<p>п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p><b>ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отно-</p>	23.08.2022

		<p>шении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p><b>п.5.1.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</b></p> <p>Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.</p>	
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
г.Ачинска и Ачинского района  
по пожарному надзору Мырнин Д.В.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«23» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

ВрИО заведующего  
МБДОУ «Детский сад №31» Печенцева Е.В.

«23» марта 2021 г.



(подпись)